

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ PAVLOVICE

stavební úřad

Nám. 9. května 700/40  
691 06 Velké Pavlovice

SPIS. ZN.: výst.2120/2023- Pl  
Č.J.: MuVP-2620/2023  
VYŘIZUJE: Pláteník  
TEL.: 519 365 348  
E-MAIL: platenik@velke-pavlovice.cz  
DATUM: 24.8.2023

## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 3.7.2023 podal

**S.M.K., a.s., IČO 49432036, Skalní mlýn č.p. 96, 678 01 Blansko,  
kterého zastupuje Ing. Jaroslav Benda, Ph.D, nar. 27.7.1964, Tábor č.p. 226/24, 691 06 Velké Pavlovice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **kolaudační souhlas,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

### **ZTV PRO OS, VELKÉ PAVLOVICE**

### **C401. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ C402. CHRÁNIČKA DATOVÉ SÍTĚ**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1091/1, 1091/2, 1091/4, 1107/1, 1107/5, 1109/23, 1109/24, 1109/25, 1109/196, 1109/210, 1109/211, 1109/216, 1109/221, 1109/226, 1109/236, 1109/237, 1109/243, 1109/258, 1121/1, 1121/2, 1121/7, 1121/8, 4643/1, 4644/14 v katastrálním území Velké Pavlovice provedené podle stavebního povolení spis.zn. výst.2150/2021- Pl ze dne 5.8.2021.

Vymezení účelu užívání stavby:

#### **- SO401 Veřejné osvětlení**

V místě napojení prostoru nové výstavby RD a nových komunikací byl zřízen nový zapínací bod, nový rozvaděč RVO v pilíři. V rozvaděči RVO je instalován hlavní jistič 32B-3, elektroměr a spínací prvky pro ovládání osvětlení včetně stmívače s čidlem a spínacími hodinami. Rozvaděč RVO je připojen na distribuční rozvody NN, vedle rozvaděče RVO je instalována přípojková skříň v pilíři, přípojkovou skříň a připojení rozvaděče RVO zajistil provozovatel distribuční soustavy na základě podání žádosti na zřízení nového odběrného místa. Z rozvaděče RVO jsou vyvedeny nové kabely CYKY-J 4x10 nového rozvodu VO, kterými jsou prosmyčkovány nové stožáry se svítidly VO. Stožáry a výložníky jsou zároveň zinkované od výrobce. zemní část stožárů je opatřena termoplastickým návlakem, nebo nástříkem. Rozvody VO jsou provedeny kabelem CYKY-J 4x10 v celé délce v dvouvrstvé ohebné chrániče HDPE75. Ve výkopu byl pod kabelem

uložen zemnicí pásek FeZn 30/4, kabelem je připojen stožár VO, na zemnicí pásek jsou přizemněny kovové části stožáru VO. Pro osvětlení komunikací v nové zástavbě RD jsou dle požadavku investora provedena svítidla Philips LUMA, o výkonu do cca 40W, která jsou instalována na stožárech výšky cca 5 m. V rámci vypracování prováděcího projektu a stavby byl proveden výpočet osvětlení dodavatelem svítidel.

- **SO 402 Chráničky datové sítě**

Rozvody chrániček pro přenosové datové kabely. V rámci výstavby komunikací a přípravy pro výstavbu RD byl proveden rozvod chrániček HDPE40 pro budoucí vedení optických kabelů sdělovací a datové přenosové soustavy. Trasa pro datové kabely je provedena chráničkami HDPE D40, které jsou vedeny ve společném výkopu s rozvody VO. Chráničky jsou rozbočovány datovými šachticemi o rozměrech 55x55x78 cm s pojízdnými poklopy. Chráničky HDPE jsou ukončeny zavíčkovanými volnými konci na jednotlivých pozemcích určených pro výstavbu RD.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 21. července 2023 (pátek) s tímto výsledkem:

- SÚ Velké Pavlovice nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

**Odůvodnění:**

Dne 3.7.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 21.07.2023. Stavební úřad provedl dne 21. července 2023 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- POLICIE ČR – DI ze dne 21.07.2023
- VaK Břeclav, a.s. ze dne 24.08.2023

**Poučení:**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Roman Pláteník  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. S.M.K., a.s., IDDS: guycib  
sídlo: Skalní mlýn č.p. 96, 678 01 Blansko 1
2. Ing. Jaroslav Benda, Ph.D, IDDS: s87tuc7  
místo podnikání: Tábor č.p. 226/24, 691 06 Velké Pavlovice
3. Město Velké Pavlovice, náměstí 9. května č.p. 700/40, 691 06 Velké Pavlovice
4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

5. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
6. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza  
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
7. NETCOM CZ s.r.o., IDDS: 53hpzdw  
sídlo: Tovární č.p. 345/22, 691 06 Velké Pavlovice

dotčené správní úřady

8. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav - Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g  
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv  
sídlo: Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav 2